

Информация о резерве активной мощности на подстанциях 110 кВ РУП "Витебскэнерго" с учётом выданных ранее технических условий по состоянию 17.06.2025

№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
1	Лучеса	г. Витебск	T-1	110/10	25	0,1	10 кВ
			T-2	110/10	16		
2	Новая	г. Витебск	T-1	110/10	32	0,1	10 кВ
			T-2	110/10	40		
3	КСМ	г. Витебск	T-1	110/10	25	0,1	10 кВ
			T-2	110/10	25		
4	Верховье	Витебский р-н, н.п. Верховье	T-1	110/10	10	0,1	10 кВ
			T-2	110/10	10		
5	Районная	г. Новополоцк	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
6	Восточная	г. Полоцк	T-1	110/35/6	16	0,10	6/10 кВ
			T-2	110/35/6	10		
			T-4	110/10	16		
7	Фариново	Полоцкий р-н, д.Фариново	T-1	110/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
8	Гомель	Полоцкий р-н, д.Гомель	T-1	110/10	2,5	0,10	10 кВ
9	Ушачи	Ушачский р-н, г.п. Ушачи	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
10	Лепель	Лепельский р-н, г.Лепель	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	16		
11	Аэропорт	г. Полоцк	T-1	110/10	6,3	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
12	Боровка	Лепельский р-н, д.Боровка	T-1	110/10	2,5	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
13	Чашники	Чашникский р-н, г. Чашники	T-1	110/35/10	16	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
14	Парковая	г. Витебск	T-1	110/10/6	25	0,15	10 кВ
			T-2	110/10/6	25		
15	Бешенковичи	Бешенковичский р-н, г.п. Бешенковичи	T-1	110/35/10	10	0,15	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
16	Лиозно	Лиозненский р-н, г.п. Лиозно	T-1	110/35/10	6,3	0,15	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
17	Соржица	Бешенковичский р-н, д. Соржица	T-1	110/10	6,3	0,17	10 кВ
18	Народная	г.Новополоцк	T-1	110/10	10	0,20	10 кВ
			T-2	110/10	10		
19	Горяны	Полоцкий р-н, д.Горяны	T-1	110/10	2,5	0,20	10 кВ
20	Верхнедвинск	г. Верхнедвинск	T-1	110/35/10	10	0,20	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
21	Боровуха-110	Полоцкий р-н, д.Боровуха	T-1	110/10	2,5	0,20	10 кВ
22	Технологическая	г. Витебск	T-1	110/35/10	16	0,25	10 кВ
			T-2	110/35/10	15		
			T-3	110/35/10	40		
23	Выдря	Лиозненский р-н, н.п. Большая Выдря	T-1	110/10	2,5	0,26	10 кВ
24	Чепино	г. Витебск	T-1	110/35/10	10	0,3	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
25	Шумилино	Шумилинский р-н, г.п. Шумилино	T-1	110/35/10	10	0,3	10 кВ
			T-2	110/35/10	16		
26	Городок	Городокский р-н, г. Городок	T-1	110/35/10	10	0,3	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
27	Докшицы	Докшицкий р-н, г. Докшицы	T-1	110/35/10	10	0,3	10кВ
28	Бегомль	Докшицкий р-н, г.п. Бегомль	T-1	110/35/10	6,3	0,3	10 кВ
29	Барань	Оршанский р-н, г.Барань	T-1	110/10	10	0,3	10кВ
		Ближайший н.п.: г.Барань	T-2	110/10	10		
30	Лисуны	Оршанский р-н, д.Лисуны	T-1	110/10	2,5	0,36	10кВ
31	Орша Южная	г.Орша	T-1	110/6	31,5	0,40	10кВ
			T-2	110/10	40		
			T-3	110/10	16		
32	Крашино	Оршанский р-н, д.Крашино	T-1	110/10	6,3	0,40	10кВ
			T-2	110/10	6,3		
33	Курополье	Поставский р-н, д. Курополье	T-1	110/10	2,5	0,50	10кВ
34	Козьяны	Браславский р-н, д. Козьяны	T-1	110/10	2,5	0,50	10кВ
35	Иоды	Шарковщинский р-н, д. Иоды	T-1	110/10	2,5	0,50	10кВ
36	Опса	Браславский р-н, н.п. Опса	T-1	110/10	2,5	0,50	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
37	Воропаево	Поставский р-н, н.п Воропаево	T-1	110/35/10	6,3	0,50	10кВ
			T-2	110/35/10	10		
38	Орша Северная	г.Орша	T-1	110/35/10	40	0,50	10кВ
			T-2	110/10	25		
			T-3	110/10	16		
39	Заднепровье	г.Орша	T-1	110/10	15	0,50	10кВ
			T-2	110/10	6,3		

№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
40	Селище	Оршанский р-н, д.Селище	T-1	110/35/10	10	0,50	10кВ
			T-2	110/35/10	10		
41	Дубровно	Оршанский р-н, г.Дубровно	T-1	110/35/10	10	0,50	10кВ
			T-2	110/35/10	16		
42	Толочин	Толочинский район, г.Толочин	T-1	110/35/10	10	0,50	10кВ
			T-2	110/35/10	10		
43	Новополоцкая	г. Новополоцк	T-1	110/10	25	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	25		
44	Мясокомбинат	г. Полоцк	T-1	110/10	10	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	10		
45	Вороничи	Полоцкий р-н, д.Вороничи	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
46	Морозенки	Полоцкий р-н, д.Вороничи	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
47	Ветрино	Полоцкий р-н, д.Ветрино	T-1	110/10	6,3	0,50	10 кВ
48	Матусово	Полоцкий р-н, д.Матусово	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
49	Домжерицы	Лепельский р-н, н.п. Домжерицы	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
50	Вацловово	Ушачский р-н, д.Вацлавово	T-1	110/10	2,5	0,70	10 кВ
51	Плисса	Бешенковичский р-н, д. Плиссы	T-1	110/10	2,5	0,78	10 кВ
52	Глубокое	Витебская обл., г.Глубокое	T-1	110/35/10	25	0,80	10кВ
			T-2	110/35/10	16		
53	Плисса	Глубокский р-н, н.п.Шепелево	T-1	110/10	2,5	0,80	10кВ
54	Билево	г. Витебск	T-1	110/10	32	0,9	10 кВ
			T-2	110/10	32		
55	Замосточье	Витебский р-н, д. Замосточье	T-1	110/10	2,5	0,9	10 кВ
56	Биофабрика	Витебский р-н, н.п. Должа	T-1	110/10	6,3	1,00	10 кВ
			T-2	35/10	6,3		
57	Княжица	Витебский р-н, н.п. Летцы	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
58	Залесье	Глубокский р-н, н.п. Залесье	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
59	Прозороки	Глубокский р-н, н.п. Прозороки	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
60	Дрисвяты	Браславский р-н, н.п. Дрисвяты	T-1	110/10	6,3	1,00	10кВ
61	Язно	Миорский р-н, н.п. Язно	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
62	Лужки	Шарковщинский р-н, н.п. Лужки	T-1	110/35/10	6,3	1,00	10кВ
63	Долгиново	Миорский р-н, н.п. Долгиново	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
64	Турково	Миорский р-н, н.п. Турково	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
65	Видзы	Браславский р-н, н.п. Видзы	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
66	Сенно-2	г.Сенно	T-1	110/35/10	10	1,00	10кВ
67	Почаевичи	Чашникский р-н, д. Почаевичи	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
68	Новолукомль	Чашникский р-н, г.Новолукомль	T-1	110/10	6,3	1,00	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
69	Гравийная	Чашникский р-н, д.Черя	T-1	110/10	6,3	1,00	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
70	Слобода	Лепельский р-н, н.п. Слобода	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
71	Витебск Северная	г. Витебск	T-1	110/10	40	1,3	10 кВ
			T-2	110/10	25		
72	Улла	Бешенковичский р-н, н.п.Улла	T-1	110/35/10	6,3	1,3	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
73	Сорочино	Ушачский р-н, д.Сорочино	T-1	110/10	2,5	1,30	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
74	Славное	Толочинский район, н.п. Славное	T-1	110/10	2,5	1,35	10кВ
			T-2	110/10	6,3		
75	Белая Липа	Сенненский р-н, н.п. Белая Липа	T-1	110/10	2,5	1,35	10кВ
76	Оболь	Шумилинский р-н, н.п. Оболь	T-1	110/10	6,3	1,5	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
77	Дуброво	Городокский р-н, д. Дуброво	T-1	110/35/10	10	1,5	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
78	Цветино	Миорский р-н, н.п. Цветино	T-1	110/10	6,3	1,50	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
79	Подсвилье	Глубокский р-н, н.п. Подсвилье	T-1	110/10	6,3	1,50	10кВ
80	Караси	Глубокский р-н, н.п. Караси	T-1	110/10	2,5	1,50	10кВ
81	Болбасово	Оршанский район, н.п. Болбасово	T-1	110/10	40	1,50	10кВ
			T-2	110/10	40		
82	Соболи	Чашникский р-н, д. Соболи	T-1	110/10	2,5	1,50	10 кВ
83	Волынцы	Верхнедвинский р-н, н.п. Волынцы	T-1	110/35/10	6,3	1,50	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
84	Сокол	Россонский р-н, д.Соколище	T-1	110/10	2,5	1,50	10 кВ

№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
85	Обольцы	Толочинский район, д.Обольцы	T-1	110/10	2,5	1,65	10кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
86	Суражская	г. Витебск	T-1	110/10	10	1,7	10 кВ
			T-2	110/10	10		
87	Слобода	Шумилинский р-н, Сиротинский с/с, 0,5км юго-западнее д. Слобода	T-1	110/10	2,5	1,7	10 кВ
88	Хайсы	Витебский р-н, н.п. Хайсы	T-1	110/10	6,3	1,8	10 кВ
			T-2	35/10	4		
89	Петровщина	Глубокский р-н, н.п. Петровщина	T-1	110/10	2,5	1,80	10кВ
90	Птицекомбинат	г. Полоцк	T-1	110/10	6,3	2,00	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
91	Россоны	Россонский р-н, г. Россоны	T-1	110/35/10	16	2,00	10 кВ
92	Новинка	Толочинский район, д. Новинка	T-1	110/10	6,3	2,05	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
93	Плиговка	Шумилинский р-н, д. Плиговки	T-1	110/10	2,5	2,3	10 кВ
			T-2	110/10	10		
94	Добромысли	Лиезненский р-н, н.п. Артемово	T-1	110/35/10	6,3	2,5	10 кВ
			T-2	35/10	4		
95	Стекловолокно	г. Полоцк	T-1	110/6	16	2,50	6кВ
			T-2	110/6	16		
96	Сенно-110	Сенненский р-н, д.Немойта	T-1	110/35/6	16	2,70	35кВ
			T-2	110/6	10		
97	Дисна	Верхнедвинский р-н, д. Луночарское	T-1	110/35/10	5,6	3,00	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
98	Коханово	Толочинский район, д.Мартюхово	T-1	110/35/10	16	3,50	10кВ
			T-2	110/35/10	16		
99	Мелькомбинат	г. Витебск	T-1	110/10	40	3,58	10 кВ
			T-2	110/10	32		
100	Старое Село	Витебский р-н, д. Старое Село	T-1	110/10	10	3,7	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
101	ЗШМ	г.Орша	T-1	110/10	40	3,70	10кВ
			T-2	110/10	40		
102	Заслоново	Лепельский р-н, д.Заслоново	T-1	110/10	6,3	4,00	10 кВ
103	Сватовка	Бешенковичский р-н, д. Верховье	T-1	110/10	6,3	4,5	10 кВ
			T-2	110/10	10		
104	Кабище	Городокский р-н, д. Пальминка	T-1	110/10	6,3	4,5	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
105	Мошканы	Сенненский р-н, д.Мошканы	T-1	110/10	6,3	4,67	10кВ
			T-2	110/10	6,3		
106	Дубровно-2	Дубровенский р-н, д.Пироги	T-1	110/10	6,3	4,87	10кВ
107	Руба	г. Витебск	T-1	110/35/6	25	5,1	6 кВ
			T-2	110/6	40		
			T-3	110/6	32		
			T-4	35/10	2,5	0,25	10 кВ
108	Журжево	г. Витебск	T-1	110/10	25	5,9	10 кВ
109	Витебская ТЭЦ	г. Витебск	T-2	110/6	40	12	6 кВ
			T-3	110/6	40		

ПС 330 кВ

1	ПС Витебск-330	Витебский район, н.п. Копти	АТ-1	330/110/10	125	30,0	110кВ (требуется строительство ВЛ и ПС 110 кВ)
			АТ-2	330/110/10	125		
			АТ-3	330/110/10	200		
4	ПС Поставы-330	Поставский район, н.п. Бирвито	АТ-1	330/110/10	125	10,0	110кВ (требуется строительство ВЛ и ПС 110 кВ)
			АТ-2	330/110/10	125		

Примечания:

- Данные по подстанциям 110 кВ указаны отдельно для каждой подстанции, без учета суммарного резерва мощности по питающим подстанциям 330 кВ.
- При рассмотрении возможности подключения новых потребителей необходимо учитывать ремонтные и возможные аварийные режимы работы энергосистемы.