

Информация о резерве активной мощности на подстанциях 110-330 кВ РУП "Витебскэнерго" с учётом выданных ранее технических условий по состоянию на 01.07.2025

ПС 110 кВ							
№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
1	Лучеса	г. Витебск	T-1	110/10	25	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	16		
2	Новая	г. Витебск	T-1	110/10	32	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	40		
3	КСМ	г. Витебск	T-1	110/10	25	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	25		
4	Верховье	Витебский р-н, н.п. Верховье	T-1	110/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	10		
5	Районная	г. Новополоцк	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
6	Восточная	г. Полоцк	T-1	110/35/6	16	0,10	6/10 кВ
			T-2	110/35/6	10		
			T-4	110/10	16		
7	Фариново	Полоцкий р-н, д.Фариново	T-1	110/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
8	Гомель	Полоцкий р-н, д.Гомель	T-1	110/10	2,5	0,10	10 кВ
9	Ушачи	Ушачский р-н, г.п. Ушачи	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
10	Лепель	Лепельский р-н, г.Лепель	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	16		
11	Аэропорт	г. Полоцк	T-1	110/10	6,3	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
12	Боровка	Лепельский р-н, д.Боровка	T-1	110/10	2,5	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
13	Чашники	Чашникский р-н, г. Чашники	T-1	110/35/10	16	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
14	Парковая	г. Витебск	T-1	110/10/6	25	0,15	10 кВ
			T-2	110/10/6	25		
15	Бешенковичи	Бешенковичский р-н, г.п. Бешенковичи	T-1	110/35/10	10	0,15	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
16	Лioзно	Лioзненский р-н, г.п. Лioзно	T-1	110/35/10	6,3	0,15	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
17	Соржица	Бешенковичский р-н, д. Соржица	T-1	110/10	6,3	0,17	10 кВ
18	Народная	г.Новополоцк	T-1	110/10	10	0,20	10 кВ
			T-2	110/10	10		
19	Горяны	Полоцкий р-н, д.Горяны	T-1	110/10	2,5	0,20	10 кВ
20	Верхнедвинск	г. Верхнедвинск	T-1	110/35/10	10	0,20	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
21	Миоры	г. Миоры	T-1	110/35/10	10	0,20	10кВ
			T-2	110/35/10	10		
22	Шарковщина	г. Шарковщина	T-1	35/10	4	0,20	10кВ
			T-2	110/35/10	10		
23	Сосновцы	Шарковщинский р-н, н.п. Сосновцы	T-1	110/10	2,5	0,20	10кВ
24	Браслав	г. Браслав	T-1	110/10	6,3	0,20	10кВ
			T-2	110/10	6,3		
25	Глинное	Докшицкий р-н, н.п. Глинное	T-1	110/10	6,3	0,20	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
26	Обруб	г. Глубокое	T-1	110/10	6,3	0,20	10кВ
			T-2	35/10	6,3		
27	Поставы-110	г. Поставы	T-1	110/35/10	16	0,20	10кВ
			T-2	110/35/10	16		
			T-3	35/10	4		
28	Красносельцы	Браславский р-н, н.п. Красносельцы	T-1	110/10	6,3	0,20	10кВ
29	Боровуха-110	Полоцкий р-н, д.Боровуха	T-1	110/10	2,5	0,20	10 кВ
30	Технологическая	г. Витебск	T-1	110/35/10	16	0,25	10 кВ
			T-2	110/35/10	15		
			T-3	110/35/10	40		
31	Выдря	Лioзненский р-н, н.п. Большая Выдря	T-1	110/10	2,5	0,26	10 кВ
32	Чепино	г. Витебск	T-1	110/35/10	10	0,30	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
33	Шумилино	Шумилинский р-н, г.п. Шумилино	T-1	110/35/10	10	0,30	10 кВ
			T-2	110/35/10	16		
34	Городок	Городокский р-н, г. Городок	T-1	110/35/10	10	0,30	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
35	Докшицы	Докшицкий р-н, г. Докшицы	T-1	110/35/10	10	0,30	10кВ
36	Бегомль	Докшицкий р-н, г.п. Бегомль	T-1	110/35/10	6,3	0,30	10 кВ
37	Барань	Оршанский р-н, г.Барань	T-1	110/10	10	0,30	10кВ
			T-2	110/10	10		
38	Лисуны	Оршанский р-н, д.Лисуны	T-1	110/10	2,5	0,36	10кВ

№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
39	Орша Южная	г.Орша	T-1	110/6	31,5	0,40	10кВ
			T-2	110/10	40		
			T-3	110/10	16		
40	Крашино	Оршанский р-н, д.Крашино	T-1	110/10	6,3	0,40	10кВ
			T-2	110/10	6,3		
41	Курополье	Поставский р-н, д. Курополье	T-1	110/10	2,5	0,50	10кВ
42	Козьяны	Браславский р-н, д. Козьяны	T-1	110/10	2,5	0,50	10кВ
43	Иоды	Шарковщинский р-н, д. Иоды	T-1	110/10	2,5	0,50	10кВ
44	Опса	Браславский р-н, н.п. Опса	T-1	110/10	2,5	0,50	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
45	Воропаево	Поставский р-н, н.п Воропаево	T-1	110/35/10	6,3	0,50	10кВ
			T-2	110/35/10	10		
46	Орша Северная	г.Орша	T-1	110/35/10	40	0,50	10кВ
			T-2	110/10	25		
			T-3	110/10	16		
47	Заднепровье	г.Орша	T-1	110/10	15	0,50	10кВ
			T-2	110/10	6,3		
48	Селище	Оршанский р-н, д.Селище	T-1	110/35/10	10	0,50	10кВ
			T-2	110/35/10	10		
49	Дубровно	Оршанский р-н, г.Дубровно	T-1	110/35/10	10	0,50	10кВ
			T-2	110/35/10	16		
50	Толочин	Толочинский район, г.Толочин	T-1	110/35/10	10	0,50	10кВ
			T-2	110/35/10	10		
51	Новополоцкая	г. Новополоцк	T-1	110/10	25	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	25		
52	Мясокомбинат	г. Полоцк	T-1	110/10	10	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	10		
53	Вороничи	Полоцкий р-н, д.Вороничи	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
54	Морозенки	Полоцкий р-н, д.Вороничи	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
55	Ветрино	Полоцкий р-н, д.Ветрино	T-1	110/10	6,3	0,50	10 кВ
56	Матусово	Полоцкий р-н, д.Матусово	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
57	Домжерицы	Лепельский р-н, н.п. Домжерицы	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
58	Вацловово	Ушачский р-н, д.Вацлавово	T-1	110/10	2,5	0,70	10 кВ
59	Плисса	Бешенковичский р-н, д. Плиссы	T-1	110/10	2,5	0,78	10 кВ
60	Глубокое	Витебская обл., г.Глубокое	T-1	110/35/10	25	0,80	10кВ
			T-2	110/35/10	16		
61	Плисса	Глубокский р-н, н.п.Шепелево	T-1	110/10	2,5	0,80	10кВ
62	Билево	г. Витебск	T-1	110/10	32	0,90	10 кВ
			T-2	110/10	32		
63	Замосточье	Витебский р-н, д. Замосточье	T-1	110/10	2,5	0,90	10 кВ
64	Биофабрика	Витебский р-н, н.п. Должа	T-1	110/10	6,3	1,00	10 кВ
			T-2	35/10	6,3		
65	Княжица	Витебский р-н, н.п. Летцы	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
66	Залесье	Глубокский р-н, н.п. Залесье	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
67	Прозороки	Глубокский р-н, н.п. Прозороки	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
68	Дрисвяты	Браславский р-н, н.п. Дрисвяты	T-1	110/10	6,3	1,00	10кВ
69	Язно	Миорский р-н, н.п. Язно	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
70	Лужки	Шарковщинский р-н, н.п. Лужки	T-1	110/35/10	6,3	1,00	10кВ
71	Долгиново	Миорский р-н, н.п. Долгиново	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
72	Турково	Миорский р-н, н.п. Турково	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
73	Видзы	Браславский р-н, н.п. Видзы	T-1	110/10	2,5	1,00	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
74	Сенно-2	г.Сенно	T-1	110/35/10	10	1,00	10кВ
75	Почаевичи	Чашникский р-н, д. Почаевичи	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
76	Новолукомль	Чашникский р-н, г.Новолукомль	T-1	110/10	6,3	1,00	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
77	Гравийная	Чашникский р-н, д.Черя	T-1	110/10	6,3	1,00	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
78	Слобода	Лепельский р-н, н.п. Слобода	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
79	Витебск Северная	г. Витебск	T-1	110/10	40	1,30	10 кВ
			T-2	110/10	25		
80	Улла	Бешенковичский р-н, н.п.Улла	T-1	110/35/10	6,3	1,30	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
81	Сорочино	Ушачский р-н, д.Сорочино	T-1	110/10	2,5	1,30	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
82	Славное	Толочинский район, н.п. Славное	T-1	110/10	2,5	1,35	10кВ
			T-2	110/10	6,3		
83	Белая Липа	Сенненский р-н, н.п. Белая Липа	T-1	110/10	2,5	1,35	10кВ
84	Оболь	Шумилинский р-н, н.п. Оболь	T-1	110/10	6,3	1,50	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
85	Дуброво	Городокский р-н, д. Дуброво	T-1	110/35/10	10	1,50	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
86	Цветино	Миорский р-н, н.п. Цветино	T-1	110/10	6,3	1,50	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
87	Подсвилье	Глубокский р-н, н.п. Подсвилье	T-1	110/10	6,3	1,50	10кВ
88	Караси	Глубокский р-н, н.п. Караси	T-1	110/10	2,5	1,50	10кВ

№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
89	Болбасово	Оршанский район, н.п. Болбасово	T-1	110/10	40	1,50	10кВ
			T-2	110/10	40		
90	Соболи	Чашникский р-н, д. Соболи	T-1	110/10	2,5	1,50	10 кВ
91	Волинцы	Верхнедвинский р-н, н.п. Волинцы	T-1	110/35/10	6,3	1,50	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
92	Сокол	Россонский р-н, д.Соколище	T-1	110/10	2,5	1,50	10 кВ
93	Обольцы	Толочинский район, д.Обольцы	T-1	110/10	2,5	1,65	10кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
94	Суражская	г. Витебск	T-1	110/10	10	1,70	10 кВ
			T-2	110/10	10		
95	Слобода	Шумилинский р-н, д. Слобода	T-1	110/10	2,5	1,70	10 кВ
96	Хайсы	Витебский р-н, н.п. Хайсы	T-1	110/10	6,3	1,80	10 кВ
			T-2	35/10	4		
97	Петровшина	Глубокский р-н, н.п. Петровщина	T-1	110/10	2,5	1,80	10кВ
98	Птицекомбинат	г. Полоцк	T-1	110/10	6,3	2,00	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
99	Россоны	Россонский р-н, г. Россоны	T-1	110/35/10	16	2,00	10 кВ
100	Новинка	Толочинский район, д. Новинка	T-1	110/10	6,3	2,05	10кВ
			T-2	110/10	2,5		
101	Плиговка	Шумилинский р-н, д. Плиговки	T-1	110/10	2,5	2,30	10 кВ
			T-2	110/10	10		
102	Добромысли	Лioзненский р-н, н.п. Артемово	T-1	110/35/10	6,3	2,50	10 кВ
			T-2	35/10	4		
103	Стекловолокно	г. Полоцк	T-1	110/6	16	2,50	6кВ
			T-2	110/6	16		
104	Сенно-110	Сенненский р-н, д.Немойта	T-1	110/35/6	16	2,70	35кВ
			T-2	110/6	10		
105	Дисна	Верхнедвинский р-н, д. Луночарское	T-1	110/35/10	5,6	3,00	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
106	Коханово	Толочинский район, д.Мартюхово	T-1	110/35/10	16	3,50	10кВ
			T-2	110/35/10	16		
107	Мелькомбинат	г. Витебск	T-1	110/10	40	3,58	10 кВ
			T-2	110/10	32		
108	Старое Село	Витебский р-н, д. Старое Село	T-1	110/10	10	3,70	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
109	ЗШМ	г.Орша	T-1	110/10	40	3,70	10кВ
			T-2	110/10	40		
110	Заслоново	Лепельский р-н, д.Заслоново	T-1	110/10	6,3	4,00	10 кВ
111	Сватовка	Бешенковичский р-н, д. Верховье	T-1	110/10	6,3	4,50	10 кВ
			T-2	110/10	10		
112	Кабище	Городокский р-н, д. Пальминка	T-1	110/10	6,3	4,50	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
113	Мошканы	Сенненский р-н, д.Мошканы	T-1	110/10	6,3	4,67	10кВ
			T-2	110/10	6,3		
114	Дубровно-2	Дубровенский р-н, д.Пироги	T-1	110/10	6,3	4,87	10кВ
115	Руба	г. Витебск	T-1	110/35/6	25	5,10	6 кВ
			T-2	110/6	40		
			T-3	110/6	32		
			T-4	35/10	2,5	0,25	10 кВ
116	Журжево	г. Витебск	T-1	110/10	25	5,90	10 кВ
117	Витебская ТЭЦ	г. Витебск	T-2	110/6	40	12,00	6 кВ
			T-3	110/6	40		

ПС 330 кВ							
№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
1	ПС Поставы-330	Поставский район, н.п. Бирвито	AT-1	330/110/10	125	10,0	110кВ (требуется строительство ВЛ
			AT-2	330/110/10	125		
2	ПС Витебск-330	Витебский район, н.п. Копти	AT-1	330/110/10	125	30,0	110кВ (требуется строительство ВЛ и ПС 110 кВ)
			AT-2	330/110/10	125		
			AT-3	330/110/10	200		

- Примечания:
- Данные по подстанциям 110 кВ указаны отдельно для каждой подстанции, без учета суммарного резерва мощности по питающим подстанциям 330 кВ.
 - При рассмотрении возможности подключения новых потребителей необходимо учитывать ремонтные и возможные аварийные режимы работы энергосистемы.